LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA LIMPIEZA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Fecha	
Ubicación	
Completado por	

	OK = Satisfactoria | AN = Acción Necesaria | N/A = No Aplica	OK	AN	N/A
1	Las áreas de trabajo, los pasillos y las escaleras están libres de escombros, incluida la madera con clavos sobresalientes. [1926.25(a)]	☐	☐	☐
2	Los restos y escombros combustibles se retiran de forma segura del lugar de trabajo a intervalos regulares durante la construcción. [1926.25(b)]	☐	☐	☐
3	Se proporcionan contenedores de residuos para recoger y separar la basura, los trapos aceitosos y usados, y otros desechos. [1926.25(c)]	☐	☐	☐
4	Todos los residuos de disolventes, trapos aceitosos y líquidos inflamables se mantienen en contenedores cubiertos resistentes al fuego hasta que se retiren del lugar de trabajo. [1926.252(e)]	☐	☐	☐
5	Todas las áreas de construcción, rampas, áreas de acceso, escaleras, áreas de almacenamiento y otras áreas de trabajo están adecuadamente iluminadas. [1926.56]	☐	☐	☐
6	Se proporciona un suministro adecuado de agua potable. [1926.51(a)(1)]	☐	☐	☐
7	Se proporciona un número adecuado de inodoros. [1926.51(c)]	☐	☐	☐
8	Para los trabajadores que participan en la aplicación de pinturas, revestimientos, herbicidas o insecticidas, o en otras operaciones en las que los contaminantes pueden ser perjudiciales, se proporcionan instalaciones de lavado adecuadas y se mantienen en condiciones sanitarias. [1926.51(f)]	☐	☐	☐
9	Los lugares de trabajo permanentes disponen de instalaciones sanitarias adecuadas con agua, jabón de manos y toallas de mano o un soplador de aire. [1926.51(f)(3)]	☐	☐	☐
10	Los trabajadores no comen ni beben en zonas donde haya materiales tóxicos. [1926.51(g)]	☐	☐	☐

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA LIMPIEZA PARA LA CONSTRUCCIÓN

OK = Satisfactoria | AN = Acción Necesaria | N/A = No Aplica		OK	AN	N/A
11	Las áreas de trabajo cerradas se mantienen limpias para mantener alejados a los roedores, insectos y otros bichos. [1926.51(h)]	☐	☐	☐
12	Si se encuentran roedores, insectos o plagas en el área de trabajo, se inicia un programa de exterminación continuo y eficaz. [1926.51(h)]	☐	☐	☐
13	Las áreas de almacenamiento no crean peligros adicionales y los materiales están asegurados de manera que se garantice que no se deslizarán, caerán o colapsarán. [1926.250(a)(1)]	☐	☐	☐
14	Los pasillos y corredores se mantienen despejados y en buen estado para asegurar que el equipo y los trabajadores puedan moverse con seguridad. [1926.250(a)(3)]	☐	☐	☐
15	Las áreas de almacenamiento se mantienen despejadas para garantizar que no haya riesgos de tropiezos, incendios, explosiones o plagas. [1926.250(c)]	☐	☐	☐
16	Se utiliza un vertedero cerrado cuando los materiales se dejan caer más de 20 pies hasta cualquier punto fuera del edificio. [1926.252(a)]	☐	☐	☐
17	Cuando los escombros se dejan caer a través de agujeros en el suelo, el nivel inferior se atrinchera y se colocan señales de advertencia. [1926.252(b)]	☐	☐	☐
18	A medida que avanza el trabajo, se retira toda la madera de desecho, el material de desecho y la basura del área de trabajo inmediata. [1926.252(c)]	☐	☐	☐
19	Las escaleras no presentan condiciones peligrosas como clavos sobresalientes o condiciones resbaladizas. [1926.1052(a)]	☐	☐	☐
20	Durante la limpieza, si el polvo combustible es un peligro potencial, se utilizará la aspiración y el barrido no vigoroso en lugar de soplar con aire comprimido.	☐	☐	☐
21	Cuando sea necesario soplar en lugar de aspirar y barrer, la presión del aire comprimido se limitará a 30 psi, y las nubes de polvo se mantendrán al mínimo. [1926.302(b)(4)]	☐	☐	☐
22	Las rutas de salida no están obstruidas por materiales o equipos, ni siquiera temporalmente. [1926.34]	☐	☐	☐

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA LIMPIEZA PARA LA CONSTRUCCIÓN

OK = Satisfactoria | AN = Acción Necesaria | N/A = No Aplica		**OK**	**AN**	**N/A**
23	Se mantiene un espacio de acceso y de trabajo suficiente alrededor de todos los equipos eléctricos. [1926.403(i)(1)]	☐	☐	☐

Elementos de Acción Necesarios y Notas Adicionales:

Es posible que este documento no sea completo para los requisitos de la fuerza laboral o la instalación que se está evaluando. Weeklysafety.com no asume ninguna responsabilidad por daños o lesiones que se supongan causados por el uso de este documento. El uso de este documento no garantiza la conformidad con ninguna ley o reglamento, ni garantiza la seguridad absoluta en el lugar de trabajo.