

SAFETY MEETING QUIZ
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD

Name/Nombre:

Date/Día:

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-91 Shop & Warehouse Fire Safety | Seguridad Incendios en Taller y Almacén

1. Una buena limpieza es clave en la prevención de incendios, pero una mala limpieza puede llevar a que incendios pequeños se salgan de control rápidamente.
 - a. Verdadero
 - b. Falso

2. Deseche toda la basura combustible y vacíe todos los contenedores _____ para evitar una creación peligrosa de riesgo de incendio o explosión.
 - a. cuando los contenedores se llenen
 - b. al menos una vez al día
 - c. una vez a la semana
 - d. cada 30 días

3. Siempre mantenga _____ entre los rociadores y los materiales de abajo.
 - a. 18 pies
 - b. 6 pies
 - c. 18 pulgadas
 - d. 6 pulgadas

4. Todas las inspecciones anuales requeridas, pruebas y mantenimiento de los sistemas de extinción de incendios deben ser desempeñadas por
 - a. el Oficial de Seguridad.
 - b. profesionales.
 - c. el supervisor del turno.
 - d. cualquier empleado con la lista apropiada.

5. Es importante, en cualquier instalación, nunca
 - a. retirar o alterar cualquiera de los sellos, etiquetas de inspección o etiquetas adjuntas a los sistemas de protección contra incendios.
 - b. bloquee salidas ni retire señales de salida.
 - c. cubra detectores o sensores de humo.
 - d. todas las anteriores.



SAFETY MEETING QUIZ
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD

ANSWER KEY/RESPUESTAS

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-91 Shop & Warehouse Fire Safety | Seguridad Incendios en Taller y Almacén

1. Una buena limpieza es clave en la prevención de incendios, pero una mala limpieza puede llevar a que incendios pequeños se salgan de control rápidamente.
 - a. Verdadero
 - b. Falso

2. Deseche toda la basura combustible y vacíe todos los contenedores _____ para evitar una creación peligrosa de riesgo de incendio o explosión.
 - a. cuando los contenedores se llenen
 - b. al menos una vez al día
 - c. una vez a la semana
 - d. cada 30 días

3. Siempre mantenga _____ entre los rociadores y los materiales de abajo.
 - a. 18 pies
 - b. 6 pies
 - c. 18 pulgadas
 - d. 6 pulgadas

4. Todas las inspecciones anuales requeridas, pruebas y mantenimiento de los sistemas de extinción de incendios deben ser desempeñadas por
 - a. el Oficial de Seguridad.
 - b. profesionales.
 - c. el supervisor del turno.
 - d. cualquier empleado con la lista apropiada.

5. Es importante, en cualquier instalación, nunca
 - a. retirar o alterar cualquiera de los sellos, etiquetas de inspección o etiquetas adjuntas a los sistemas de protección contra incendios.
 - b. bloquee salidas ni retire señales de salida.
 - c. cubra detectores o sensores de humo.
 - d. todas las anteriores.

