

SAFETY MEETING QUIZ
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD

Name/Nombre:

Date/Día:

Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-79 Fire Watch | Guardia Incendios

1. Un guardia contra incendios es especialmente importante y útil en áreas donde hay materiales combustibles que pudieran encenderse dentro de un radio de 35-pies del trabajo en caliente.
 - a. Verdadero
 - b. Falso

2. Las responsabilidades clave de un guardia contra incendios incluyen
 - a. vigilar por chispas o fuentes de calor que pudieran llevar a incendios.
 - b. advertir a los trabajadores si las tareas causan un riesgo excesivo de incendio.
 - c. extinguir cualquier incendio pequeño o en etapa incipiente inmediatamente.
 - d. todas las anteriores.

3. Un guardia contra incendios debe mantenerse en el área durante el trabajo y por al menos _____ después de que las tareas de trabajo sean terminadas para monitorear todas las áreas donde el trabajo en caliente fue desempeñado para asegurar que no haya materiales humeando.
 - a. 5 minutos
 - b. 30 minutos
 - c. 2 horas
 - d. 12 horas

4. Los trabajadores designados al deber de guardias contra incendios deben ser equipados con equipo para extinguir incendios disponibles para
 - a. incendios Clase A y Clase B
 - b. incendios eléctricos energizados
 - c. los tipos específicos de incendios que puedan encontrarse.
 - d. incendios por grasa.

5. El guardia contra incendio debe solo intentar extinguir un incendio si
 - a. no tienen suficiente entrenamiento.
 - b. los camiones de bomberos ya van en camino.
 - c. hay al menos dos extintores.
 - d. está dentro de la capacidad de su entrenamiento y del equipo contra incendios disponible.



SAFETY MEETING QUIZ
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD

ANSWER KEY/RESPUESTAS

Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-79 Fire Watch | Guardia Incendios

1. Un guardia contra incendios es especialmente importante y útil en áreas donde hay materiales combustibles que pudieran encenderse dentro de un radio de 35-pies del trabajo en caliente.
 - a. Verdadero
 - b. Falso

2. Las responsabilidades clave de un guardia contra incendios incluyen
 - a. vigilar por chispas o fuentes de calor que pudieran llevar a incendios.
 - b. advertir a los trabajadores si las tareas causan un riesgo excesivo de incendio.
 - c. extinguir cualquier incendio pequeño o en etapa incipiente inmediatamente.
 - d. todas las anteriores.

3. Un guardia contra incendios debe mantenerse en el área durante el trabajo y por al menos _____ después de que las tareas de trabajo sean terminadas para monitorear todas las áreas donde el trabajo en caliente fue desempeñado para asegurar que no haya materiales humeando.
 - a. 5 minutos
 - b. 30 minutos
 - c. 2 horas
 - d. 12 horas

4. Los trabajadores designados al deber de guardias contra incendios deben ser equipados con equipo para extinguir incendios disponibles para
 - a. incendios Clase A y Clase B
 - b. incendios eléctricos energizados
 - c. los tipos específicos de incendios que puedan encontrarse.
 - d. incendios por grasa.

5. El guardia contra incendio debe solo intentar extinguir un incendio si
 - a. no tienen suficiente entrenamiento.
 - b. los camiones de bomberos ya van en camino.
 - c. hay al menos dos extintores.
 - d. está dentro de la capacidad de su entrenamiento y del equipo contra incendios disponible.

