

SAFETY MEETING QUIZ
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD

Name/Nombre:

Date/Día:

Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-81 Fire Extinguisher Inspections | Inspecciones de Extintores

1. Los extintores contra incendios portátiles deben ser inspeccionados por un profesional entrenado una vez al año con una inspección visual conducida
 - a. diariamente.
 - b. semanalmente.
 - c. mensualmente.
 - d. aleatoriamente.

2. Durante la inspección visual del extintor contra incendios, verifique que el indicador en el medidor de presión este en el rango de operación
 - a. azul.
 - b. verde.
 - c. amarillo.
 - d. rojo.

3. Los extintores contra incendios deben ser ubicados en ubicaciones escondidas o difíciles de alcanzar.
 - a. Verdadero
 - b. Falso

4. Durante la inspección visual del extintor contra incendios, es importante que
 - a. verifique que el extintor contra incendios no haya sido movido.
 - b. asegure que el camino para obtener el extintor este libre.
 - c. confirme que el sello no esté roto o faltante.
 - d. todas las anteriores.

5. Reporte los extintores contra incendios faltantes, dañados o usados
 - a. inmediatamente.
 - b. durante la siguiente junta de seguridad.
 - c. dentro de 6 meses.
 - d. al momento de la siguiente inspección anual.



SAFETY MEETING QUIZ
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD

ANSWER KEY/RESPUESTAS

Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-81 Fire Extinguisher Inspections | Inspecciones de Extintores

1. Los extintores contra incendios portátiles deben ser inspeccionados por un profesional entrenado una vez al año con una inspección visual conducida
 - a. diariamente.
 - b. semanalmente.
 - c. mensualmente.
 - d. aleatoriamente.
2. Durante la inspección visual del extintor contra incendios, verifique que el indicador en el medidor de presión este en el rango de operación
 - a. azul.
 - b. verde.
 - c. amarillo.
 - d. rojo.
3. Los extintores contra incendios deben ser ubicados en ubicaciones escondidas o difíciles de alcanzar.
 - a. Verdadero
 - b. Falso
4. Durante la inspección visual del extintor contra incendios, es importante que
 - a. verifique que el extintor contra incendios no haya sido movido.
 - b. asegure que el camino para obtener el extintor este libre.
 - c. confirme que el sello no esté roto o faltante.
 - d. todas las anteriores.
5. Reporte los extintores contra incendios faltantes, dañados o usados
 - a. inmediatamente.
 - b. durante la siguiente junta de seguridad.
 - c. dentro de 6 meses.
 - d. al momento de la siguiente inspección anual.

